

令和6年度榛原地域義務教育学校建築設計業務等委託公募型プロポーザルに関する質疑回答書

榛原地域義務教育学校建築設計業務等選定委員会事務局（牧之原市教育文化部学校再編推進室）

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
1	実施要領	実施要領3ページ 3企画提案に求める内容 (2)企画提案書のテーマ イ 企画提案テーマ (ア)コストコントロール	工事費概算見積書作成に当たり、盛土材は購入土もしくは流用土のどちらになりますでしょうか。	盛土材は決定していない。設計の中で検討していく。	9月12日
2	実施要領	実施要領4ページ	1クラスあたりの想定人数をご教示ください	35人。	9月12日
3	実施要領	実施要領10ページ 5募集手続きに関する事項 (7)一次審査(書類審査)について ア 提出書類 (エ)各主任担当技術者経歴調書(様式5)	記載する技術者について、「※(ア)業務実施体制書で記載した全ての技術者の経歴を記載すること。」とありますが、各分担の主任技術者のみ経歴を記載するとの理解でよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
4	実施要領	実施要領10ページ 5募集及び選定の方法 (7)一次審査(書類審査)について ア 提出書類 (エ)各主任担当技術者の経歴調書(様式5) ※(ア)業務実施体制体制書で記載したすべての技術者の経歴を記載すること	(ア)業務実施体制体制書では、各分野の主任だけではなく、担当者・サポート分野の技術職員数を記入する予定ですが、その場合「様式5各主任担当技術者の経歴調書」は元の様式分担①～④のあとに枚数を増やして作成し、主任技術者氏名欄は担当者氏名欄に記載を適宜変更して作成することでのよろしいでしょうか。	否。 様式5は各分野の主任の経歴のみとする。	9月12日
5	実施要領	実施要領10ページ 5募集手続きに関する事項 (7)一次審査(書類審査)について ア 提出書類 (オ)設計見積書(予定価格)	設計見積書(予定価格)は、税込み価格を記載することでのよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
6	実施要領	実施要領10ページ 5募集手続きに関する事項 (7)一次審査(書類審査)について ア 提出書類 (カ)工事費概算見積書(任意様式)	税込み価格を記載することでのよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
7	実施要領	実施要領10ページ 5募集手続きに関する事項 (7)一次審査(書類審査)について ア 提出書類 (キ)企画提案書(様式6)	企画提案書について、文字サイズの指定はございますか。	無い。 読める文字サイズでの作成をお願いします。	9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
8	実施要領	実施要領10ページ 5募集手続きに関する事項 (7)一次審査(書類審査)について ア 提出書類 (キ)企画提案書(様式6)	企画提案テーマ1及び2の用紙の四周の余白の幅に指定はありますか。	指定はない。	9月12日
9	実施要領	実施要領10ページ 5募集及び選定の方法 (7)一次審査(書類審査について) イ 提出に係る注意事項	(イ)各書類には、応募登録時に通知した登録番号を様式の右肩に記入することとありますが「整理番号」と読み替えてよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
10	実施要領	実施要領10ページ 5募集及び選定の方法 (7)一次審査(書類審査)について イ 提出に係る注意事項 (イ)各書類には、応募登録時に通知した登録番号を様式の右肩に記入すること。	各書類とは、元様式以外の任意様式または添付する以下の書類との理解でよろしいでしょうか。 ・実績の写し ・資格証の写し ・資格者名簿(任意様式) ・業務体系図(任意様式) ・設計見積書及び積算内訳書(任意様式) ・工事費概算見積書(任意様式) ・企画提案書 テーマ1・テーマ2	良い。	9月12日
11	実施要領	実施要領10ページ 5募集及び選定の方法 (7)一次審査(書類審査)について イ 提出に係る注意事項 (ウ)「企画提案書(様式6)」を除き提案者が特定できる記述(氏名、事務所名、記号など)を入れないこと	■「様式5 各主任担当技術者の経歴調書」 元様式内の氏名・所属の欄は記載してもよろしいでしょうか。 所属の欄は企業名でよろしいでしょうか。 ■【別添付】の任意様式については指定通りの記載を行い、実績・資格証の写しについては、マスキング(黒塗り)などは行わないでよろしいでしょうか。 「様式3 業務実施体制書」 ・資格者名簿(氏名・資格名称・登録番号) ・資格証明書 ・業務体系図 ※氏名・事務所名を記入して作成する予定 「様式4-1 同種・類似業務実績概要書」 ・記入した業務について確認できる資料の写し 「様式5 各主任担当技術者の経歴調書」 ・資格証明書	良い。 氏名・所属欄を記載すること。 また、所属欄は企業名と部署名を記入すること。 良い。	9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
12	実施要領	実施要領10ページ 5募集手続きに関する事項 (7)一次審査(書類審査)について イ 提出に係る注意事項 (ウ)「企画提案書(様式6)」を除き提案者が 特定できる記述(氏名、事務所名、記号など) を入れないこと。	提案者が特定できる記述について、「「企画提案書 (様式6)」を除き・・・」とありますが、企画提案書a,b 以外の提出書類(見積り等)については該当しな いとの理解でよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
13	実施要領	実施要領10ページ 5募集手続きに関する事項 (7)一次審査(書類審査)について イ 提出に係る注意事項 (エ)及び(オ)	表紙について、提出書類(ア)～(キ)を一纏めにし、 その頭に付けるという理解でよろしいでしょうか。 または、企画提案書の頭に表紙を付けるというこ とでしょうか。	表紙は提出書類(ア)～(キ)を一纏めにしたもの の頭に付けること。	9月12日
14	実施要領	実施要領14ページ 6審査体制・基準・方法 (2)審査方法 (ア)二次審査 dプレゼンテーション	牧之原市で用意されるプロジェクターの機種をご 教示願います。また、スクリーンとホワイトボードの 各々の大きさや数量をご教示願います。	プロジェクター(エプソンET-TW750)1台、スクリー ン(1,987×1,490)1台、画面縦横比は標準(4: 3)、ホワイトボード(1700×880)1台の使用を想定 しているが、変更する場合は参加者へ連絡する。	9月12日
15			プレゼンテーションの際の部屋形状、座席レイアウト、スクリーンサイズ、画面の縦横比をご教示ください。	プレゼンテーション時の部屋の定員は50名、大ま かなレイアウトは、前方面面にスクリーン、その横 に説明者、スクリーンに対面する形で選定委員会 席がある形を想定している。	9月12日
16	実施要領	実施要領14ページ 6審査体制・基準・方法 (2)審査方法 イ 二次審査 (ア)二次審査 c出席者	パソコン操作者は、技術者5名に含まないと解釈し てよろしいでしょうか。	否。 5名以内とする。	9月12日
17	実施要領	実施要領14ページ 6審査体制・基準・方法 (2)審査方法 イ二次審査 (ア)二次審査 d プレゼンテーション	企画提案テーマ1及び2に記載している内容をパ ネル化して説明に使用することは可能でしょうか。	良い。	9月12日
18	実施要領	実施要領15ページ 6審査体制・基準・方法 (3)審査基準及び評価項目 ア一次審査(書類審査)	概算工事費の項目については、現段階での概算 工事費を算出し、今後の物価上昇分は見込まない ものと考えてよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
19	実施要領	実施要領18ページ 別表 評価要領 1一次審査(書類審査) (2)担当チームの能力【50】	参加表明で提出している管理技術者と照査技術 者の実績についての評価がありませんが、こちら で評価されると考えてよろしいでしょうか。	管理技術者と照査技術者は約款に定められてい るため提出は必要であるが、今回の評価対象に はなっていない。	9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
20	実施要領	実施要領18ページ 別表 評価要領 1一次審査 (1)イ (2)ア	補正とは、加点となるが、満点を超えての得点にはならないと解釈してよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
21	実施要領	実施要領19ページ 別表 評価要領 1一次審査 (5)企画提案書	240点満点を50点満点に換算すると記載があります。評価点の算出は、小数点以下第三位を四捨五入し、小数第二位までと解釈してよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
22	特記仕様書	特記仕様書1ページ 1業務概要 (3)業務内容(種別) ア 建築・外交の基本設計 (ア)事前調査	想定されている地質調査内容をお示してください。	P1 1(3)ア「建築・外構の基本設計」における事前調査とエ「敷地の造成設計」における地質調査。業務の詳細はP20の別表を参照。	9月12日
23	特記仕様書	特記仕様書1ページ 1業務概要 (3)業務内容(種別) ウ 既存建築物の解体設計	(ア)「解体設計に必要な事前調査」における有害物質調査、耐力度調査の想定されている調査内容をお示してください。	有害物質調査は、アスベスト、PCBなど解体時の処分方法に影響するものの調査となる。耐力度調査は、補助金申請に必要な範囲。	9月12日
24		特記仕様書3ページ 2本業務内容 (3)ウ既存建築物の解体設計	既存建築物の解体設計について、耐力度調査を行う理由を教えてくださいいただけますでしょうか。	補助金申請に必要なため。	9月12日
25	特記仕様書	特記仕様書1ページ 1業務概要 (3)業務内容(種別) エ敷地の造成設計 (オ)用地取得に関する調査の業務	「用地取得に関する調査等に関する業務」について、具体的な業務内容をお示しいただけますでしょうか。	「用地取得に関する調査等に関する業務」は全般であり、測量や地元説明資料の作成も含み、その他必要に応じた業務となる。	9月12日
26	特記仕様書	特記仕様書1ページ 1業務概要 (3)業務内容(種別) エ敷地の造成設計 (カ)近隣対応・対策業務	「近隣対応・対策業務(周辺家屋影響調査を含む)」について、具体的な業務内容をお示しいただけますでしょうか。	設計段階における各種法令手続き(開発協議、土地利用申請、建築確認申請等)を進める中で必要となる近隣住民への説明や住民説明会の開催、電波障害調査等への対応を想定している。	9月12日
27	特記仕様書	特記仕様書1ページ 1業務概要 (3)業務内容(種別) エ敷地の造成設計 (キ)本業務に伴う各種申請等の業務	「本業務に伴う各種申請等の業務(文部科学省への補助・交付金申請業務を含む)」について、申請資料の作成補助との認識でよろしいでしょうか。	良い。	9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
28	特記仕様書	特記仕様書1ページ 1業務概要 (3)業務内容(種別) 工敷地の造成設計 (キ)本業務に伴う住民説明等の行政資料作成支援	「本業務に伴う住民説明等の行政資料作成支援」について、想定する回数を教えていただけますでしょうか。	市が指定する回数はない。 節目や意見聴取の際など必要に応じて実施する。	9月12日
29		特記仕様書19ページ 別表第3-1 住民説明等に必要な資料	説明会の出席の予定回数をご教示願います。		9月12日
30		特記仕様書22ページ 別表第4-1 地元関係者との交渉	説明会の出席の予定回数をご教示願います。		9月12日
31	特記仕様書	特記仕様書1ページ 1業務概要 (3)業務内容(種別) 工敷地の造成設計 (ク)その他、造成設計業務を実施する上で必要な関連業務	「その他、造成設計業務を実施する上で必要な関連業務」について、想定される具体的な業務内容をお示しいただけますでしょうか。	現状では具体的に示す業務内容はないが、業務を進めていく上で必要が生じたものを実施する。	9月12日
32	特記仕様書	特記仕様書1ページ 1業務概要 (5)概算工事費	概算工事費について、北側拡張敷地内の仁田体育館や外構等の解体も含むとの理解でよろしいでしょうか。	否。 体育館の解体は含まない。	9月12日
33	特記仕様書	特記仕様書1ページ (3)業務内容(種別) 工敷地の造成設計 (イ)地質調査、地歴調査	地歴調査について、P.20の作業内容には記載がありませんが、実施は必要でしょうか。また、実施する場合、拡張部分のみでよろしいでしょうか。	地歴調査は既存敷地部分を含めて実施する。	9月12日
34	特記仕様書	特記仕様書3ページ 2本業務内容 (3)成果品の様式・形式 ア建築・外構の基本設計 イ建築・外構の実施設計	建築・外構の基本設計は令和7年12月末まで、また、同実施設計は令和8年3月末までと記載があり、実施設計期間は3か月となります。一方、業務全体期間は令和8年12月25日(特記仕様書(P2))と記載されています。実施設計期間の完了期日の再確認をお願いいたします。	P3 2(2)イ建築・外構の実施設計で記述した期限の「令和8年3月末」は誤記。 正しくはP2 (4)ア全体業務期間である「令和8年12月25日」。	9月12日
35	特記仕様書	特記仕様書4ページ 2本業務内容 (3)成果品の様式・形式 ア建築・外構の基本設計 ⑤その他	ワークショップ報告書の記載がありますが、別表3-1住民説明等に必要な資料、別表4-1地元関係者との交渉の項目が該当すると解釈してよろしいでしょうか。または、ワークショップの仕様がわかりましたらご教示願います。	良い。 ワークショップは必要に応じて開催した場合、報告書が必要となる。	9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
36	特記仕様書	特記仕様書5ページ 2本業務内容 (3)成果品の様式・形式 ウ既存建築物の解体設計	耐力度調査とありますが、対象となる建物を教えて下さい。	既存の学校敷地内にある建物全てを対象とする。	9月12日
37	特記仕様書	特記仕様書5ページ 2本業務内容 (3)成果品の様式・形式 ウ既存建築物の解体設計	アスベスト調査とありますが、過去の調査結果等ありましたら、資料としてご提示下さい。	吹付アスベストなし。室内露出保温材、耐火被覆材などに石綿を含むものなし。ボード等の調査は未実施。	9月12日
38	特記仕様書	特記仕様書5ページ 2本業務内容 (3)成果品の様式・形式 ウ既存建築物の解体設計	既存校舎の構造体(杭基礎の有無等)が分かる資料がございましたらご提示ください。	榛原中学校における既存建築物の杭は349本。(333本25m、16本26m)添付資料1のとおり提供する。	9月12日
39	特記仕様書	特記仕様書5ページ 2本業務内容 (3)成果品の様式・形式 ウ既存建築物の解体設計	移設を検討すべき記念碑、記念樹などがあればご指示ください。	現時点ではないが、設計時に学校や地域と協議する中で決定する。	9月12日
40	特記仕様書	特記仕様書7ページ 3本事業の概要 (1)敷地概要	敷地境界確定について、既済でしょうか。未確定の場合、確定する時期をお示しいただけますでしょうか。	未確定。 造成設計を踏まえた上で確定する。	9月12日
41	特記仕様書 その他	特記仕様書7ページ 3本事業の概要 (1)敷地概要 対象用地面積	対象用地面積72,603㎡の範囲をお示ください。また、敷地CADデータがありましたらご提示願います。	対象用地面積72,603㎡は図面求積であり、現時点での想定面積であるが、その想定敷地のCADデータは添付資料2のとおり提供する。	9月12日
42		その他	敷地図のCADデータを頂くことは可能でしょうか。		9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
43	特記仕様書	特記仕様書7ページ 3本事業の概要 (1)敷地概要 地盤 地盤調査ボーリング柱状図	地盤調査ボーリング柱状図について、ボーリングデータをお示しいただけますでしょうか。	添付資料3のとおり提供する。	9月12日
44			榛原中学校敷地内の地点No.1～8、及び牧之原市仁田体育館の支持層、N値、土質等の記載がありますが、地質調査報告書(調査位置図、柱状図)をご提示願います。		9月12日
45			中学校敷地内8地点及び仁田体育館1地点の地盤調査は、ボーリング柱状図以外の土質試験結果や考察について、設計時にご提供いただけることで良いでしょうか。		9月12日
46	特記仕様書	特記仕様書8ページ 3本事業の概要 (1)敷地概要 洪水浸水想定 浸水深1.0～3.0m 特記仕様書11ページ 4本業務の進め方 (4)設計にあたっての留意事項 ア敷地 ④異常降雨の河川洪水浸水に対応できるようにすること	洪水浸水想定については表中に示された浸水深以外に計画地の各点における水位などの詳細が設計条件として示されると考えてよろしいでしょうか。	設計時に必要な資料等があれば提供する。 また、市が現在行っている周辺地域の治水対策調査とも連携すること。	9月12日
47	特記仕様書 その他	特記仕様書8ページ 3本事業の概要 (1)敷地概要 設備インフラの状況	榛原中学校敷地内及び仁田体育館敷地内の設備インフラについては、管理図などの資料を設計時にご提供いただけることで良いでしょうか。	添付資料4のとおり提供する。	9月12日
48		その他	敷地内のインフラ図を頂くことは可能でしょうか。		9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
49	特記仕様書	特記仕様書9 ページ 1 業務概要 3 本事業の概要 (2) 計画概要 基本計画30・49 ページ 普通学級数について	委託仕様書には普通学級36 学級となっており、基本計画書には39 学級とあります。委託特記仕様書を正としてよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
50			クラス数について、開校時から36クラスを想定して問題ないでしょうか(基本構想では39クラスとの記載)		9月12日
51			特記仕様書では普通学級36学級となっています。基本計画40Pの施設一覧では普通教室39学級となっていますが、特記仕様書の36学級として計画するものと考えてよろしいでしょうか。		9月12日
52	特記仕様書	特記仕様書9ページ 3 本事業の概要 (2) 計画概要 イ 施設の規模 (ウ)	スクールバス15台の収容能力とございますが、スクールバスの想定車種があればご教示ください。(何人乗り、何tクラスなど)	使用する車両は、車種や台数は未定。基本構想・基本計画では、45人乗りのバスを想定している。	9月12日
53			(ウ) 想定されているスクールバスの大きさをお示しください。		9月12日
54	特記仕様書	特記仕様書19ページ 別表第3-1 模型作成	業務概要に(別紙2-模型仕様書による)と記載がありますが、別紙2の添付がございませんので、ご提示願います。	誤記のため、別紙2は無い。	9月12日
55	特記仕様書	特記仕様書9ページ 3 本事業の概要 (2) 計画概要 イ 施設規模 (ウ)	特記仕様書では施設面積16,200㎡以内、校舎13,900㎡が目安となっています。基本計画49Pでは校舎14,300㎡が目安となっていますが、特記仕様書に従い16200㎡以内、校舎13,900㎡を目安と考え計画するものと考えてよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
56	特記仕様書	特記仕様書9ページ 3 本事業の概要 (2) 計画概要 イ 施設規模 (ウ)	屋内運動場(大、小)2,300㎡には、武道場、共用部やトイレ、器具庫などの面積を含むものと考えてよろしいでしょうか。	共用部やトイレ、器具庫は屋内運動場(大、小)2,300㎡に含める。武道場は面積には含めない。	9月12日
57	特記仕様書	特記仕様書12ページ 4 本業務の進め方 (4) 設計にあたっての留意事項 イ 設計	⑧欄に「想定面積表」の記載がございましたが、設計時に頂けるものと考え、プロポーザル時点では基本計画を参考に想定で計画するものと考えてよろしいでしょうか。	良い。 想定面積は、設計時に協議して作成する。	9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
58	特記仕様書	特記仕様書14ページ 【別表1】	遵守すべき法令に「ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年施行)」の記載がありません。同法が施行された際に、使用されていたと推定される焼却炉の撤去時には適切な処理と土壌調査が成されているという解釈でよろしいでしょうか。適切に処理されている場合はダイオキシン類の調査は発生しないと考えますがよろしいでしょうか。	P14別表1のとおり「その他関連する法令等」により必要な法令順守をお願いする。	9月12日
59	特記仕様書	特記仕様書14ページ 別表第3-2造成設計に係る内容及び範囲	設計(道路予備設計)に記載の「橋梁概略設計」について、対象(位置・規模)を教えてくださいませんか。	橋梁は、校地東側を流れる準用河川新川を想定しているが、具体的な位置等は設計時に決定する。	9月12日
60	特記仕様書	特記仕様書15ページ 37その他関連する法令等	造成工事は土木の積算基準による積算でよろしいでしょうか。	良い。	9月12日
61	特記仕様書	特記仕様書17ページ 別表2-1 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査御及び関係機関との打ち合わせ	廃道となる仁田22号および23号の一部について、現状のインフラ関係の資料をご提供いただくことは可能でしょうか。	仁田22号および23号に下水道、ガス、電力、通信等インフラはない。隣接している農業用水路については新しい道路の設計時に復旧を検討する。上水道については、添付資料5のとおり。	9月12日
62	特記仕様書	特記仕様書20ページ 別表3-2造成設計に係る内容及び範囲 用地測量	用地測量の範囲に関し、既存の学校敷地境界は確定しており、実施範囲は北側の拡張部分のみという解釈でよろしいでしょうか。	否。 設計に伴い範囲を決定する。	9月12日
63	特記仕様書	特記仕様書20ページ 別表3-2造成設計に係る内容及び範囲 用地測量	用地取得関連業務とは、どこまでの業務を示していますか。地権者対応等のいわゆる「総合補償部門」に関する業務まで含まれていますでしょうか。	現在、総合補償部門に関する業務は想定していない。用地交渉は市が行うため、必要に応じた対応となる。	9月12日
64	特記仕様書	特記仕様書20ページ 別表3-2造成設計に係る内容及び範囲 設計・申請業務(学校敷地)	関係機関との協議資料は、何機関各何回を想定されていますでしょうか。	業務を進める上で必要に応じた対応となる。	9月12日
65	特記仕様書	特記仕様書20ページ 別表3-2造成設計に係る内容及び範囲 用地測量	許認可申請に必要な本事業施行に対する権利者からの同意書は、発注者からご提供いただけることで良いでしょうか。	良い。	9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
66	特記仕様書	特記仕様書20ページ 別表3-2造成設計に係る内容及び範囲 用地測量	用地測量に必要となる登記事項証明書等は公用 請求ができるものとして考えてよいでしょうか。	良い。	9月12日
67	様式	様式3 業務実施体制書	記載する人数は、当業務の従事予定者の人数と 解釈してよろしいでしょうか。また、従事予定者に 範囲は、管理技術者、主任担当技術者及び予定 担当者と解釈してよろしいでしょうか。 複数の分野を担当する者がいない場合は、延人 数と実人数は同数になると解釈してよろしいでしょ うか。	良い。	9月12日
68	様式	公募型プロポーザル様式集 様式6	「関係書類の用紙右上に整理番号を記載できる枠 を設けること。」とありますが、整理番号も併せて 記載するとの理解でよろしいでしょうか。	様式6には記載の必要はないが、記載されてい ても問題はない。a企画提案テーマ1、b企画提案 テーマ2については、枠と併せて整理番号を記載 すること。	9月12日
69	基本構想・基本計画	基本計画20ページ 第1章第2 ワタシが学ぶ (2)いつでもどこでも学べる	上下足について、二足制と考えてよろしいでしょ うか。	提案による。	9月12日
70	基本構想・基本計画	基本計画40ページ 第2章第2 屋外施設計画 【施設一覧】中会議室	1室は共同学校事務室と兼用とありますが、共同 学校事務室とは、要件にある事務室とは別でしょ うか。	事務室と共同学校事務室は別。	9月12日
71	基本構想・基本計画	基本計画23ページ 第1章第2 つながる「人・学び・体験」 (2)9年間の教育活動が充実する環境	統合後の各学年の授業時間について、想定があ ればご教示ください。	現在想定している時間割はない。	9月12日
72	基本構想・基本計画	基本計画40ページ 第2章第2 屋外施設計画 【施設一覧】給食受室	給食受け室について、給食の搬入車両の想定車 種があればご教示ください。	想定はしていないが、現在は日野デュトロ(2t)へ 冷蔵コンテナを積載したものを使用している。	9月12日
73	基本構想・基本計画	基本計画40ページ 第2章第2 屋外施設計画 【施設一覧】職員室・事務室	職員室と事務室の想定座席数は、どの程度でしょ うか。	座席数は決定していない。あくまで現時点の想定 として、職員室80席、事務室8席を見込む。	9月12日

No.	分野	該当ページ等	質疑内容	回答	回答日
74	基本構想・基本計画	基本計画41ページ 第2章第2 屋外施設計画 【施設一覧】武道場	武道場の大きさについて、目安があればご教示ください。(柔道場1面以上など)	目安はないが、国庫補助上限である450㎡を想定している。	9月12日
75	基本構想・基本計画 その他	基本計画52ページ 第3章第2 榛原地域の計画 3造成と配置【配置例(イメージ)】	計画敷地、及び周辺道路の現況地盤レベルのわかる測量図がありましたらご提示願います。	測量をしていないため、添付資料6のとおり地形図のみ提供する。	9月12日
76		その他	敷地内および敷地周辺の地盤面高さが分かる資料をお示しいただけますでしょうか。		9月12日
77	基本構想・基本計画	基本計画57ページ 第3章第2 榛原地域の計画 6概算事業費とスケジュール案 (2)スケジュール案	スケジュール(案)について、実施要領では令和6年12月に契約の締結となっておりますが、令和6年度の設計期間が十分に確保されていない状況です。スケジュールは延伸されるとの理解でよろしいでしょうか。	否。 スケジュールは仕様書のとおりとする。	9月12日
78	その他	その他	3か所の調整池について、それぞれの必要容量(深さ)をご教示いただけますでしょうか。	調整池の数、位置、深さは指定しない。必要量に応じた設計を行う。	9月12日
79	その他	その他	現状の公共料金(水道光熱費)について、ご教示いただけますでしょうか。	添付資料7のとおり提供する。	9月12日