

施設名：一の谷配水池系
採取場所：静波2丁目消防団器具置場給水栓

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	測定回数												測定回数	不適回数	最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	最大値検出日
			4/2	5/7	6/4	7/3	8/1	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4									
水温	℃	—	15.7	18.0	18.3	20.1	21.6	21.2	19.9	17.9	15.4	13.8	13.2	14.5	12	—	21.6	13.2	17.5	—	—	—	2024/8/1
気温	℃	—	16.5	18.1	23.2	29.5	30.7	30.5	26.8	18.9	15.5	8.8	5.1	6.8	12	—	30.7	5.1	19.2	—	—	—	2024/8/1
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及其化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—
水銀及其化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—	—	—
セレン及其化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
鉛及其化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
ヒ素及其化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0.3	0.3	0.3	—	—	—	—
フッ素及其化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0.05	0.05	0.05	—	—	—	—
ホウ素及其化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	—
オース-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	4	—	<0.06	<0.06	<0.06	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及其化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
アルミニウム及其化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	4	—	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—
鉄及其化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及其化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—
ナトリウム及其化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9.1	9.1	9.1	—	—	—	—
マンガン及其化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	5.1	4.9	5.0	4.9	5.4	5.5	4.9	4.9	5.2	4.8	5.1	5.5	12	—	5.5	4.8	5.1	—	—	—	2024/9/3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	61	—	—	60	—	—	60	—	—	60	—	4	—	61	60	60	3	1	—	2024/5/7
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	97	—	—	94	—	—	110	—	—	120	—	4	—	120	94	110	2	2	—	2025/2/4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	<0.00001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.00001	<0.00001	<0.00001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	<0.00001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.00001	<0.00001	<0.00001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	—	<0.3	<0.3	<0.3	—	—	—	—
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.1	7.1	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	12	—	7.5	7.1	7.3	—	—	12	2024/4/2
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	—	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
残留塩素	mg/l	—	0.34 mg/L	0.30 mg/L	0.30 mg/L	0.30 mg/L	0.36 mg/L	0.28 mg/L	0.26 mg/L	0.26 mg/L	0.28 mg/L	0.34 mg/L	0.26 mg/L	0.26 mg/L	12	—	0.36 mg/L	0.26 mg/L	0.3	—	—	—	2024/8/1
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	0	—	—	—	—	—	—	—